

Płońsk, dn 31.10.2016

Znak sprawy: RP.272.45.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

„Przebudowa dróg powiatowych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych”

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 1- 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164 - j.t. z późn. zm) Zamawiający - **Powiat Płoński, ul. Płocka 39; 09-100 Płońsk** informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytanie Wykonawcy i przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.powiat-plonski.bip.org.pl - na której udostępniana jest specyfikacja.

Pytania Wykonawcy / Odpowiedzi Zamawiającego

1. Dotyczy dokumentacji 2A. Prosimy o podanie parametrów wraz z rysunkiem szczegółowym przepustu żelbetonowego 2,0x1,5 m.
Rysunek szczegółowy przepustu żelbetonowego 2,0x1,5m wraz z podanymi parametrami – **Załącznik nr 2a.1**
2. Dotyczy dokumentacji 2A. Prosimy o załączenie rysunku szczegółowego, wg którego należy wykonać wylot) ściankę czołową przepustu żelbetonowego prostokątnego 2,0x1,5
Rysunek szczegółowy przepustu żelbetonowego 2,0x1,5m wraz z podanymi parametrami – **Załącznik nr 2a.1**
3. Dotyczy całej dokumentacji. Prosimy o sprecyzowanie jaką rurą należy wykonać przepusty pod zjazdami. Przedmiary 2A, 2C podaje rurę PVC, przedmiary 2B rurę betonową, specyfikacje techniczne rurę betonową, zaś projekty wykonawcze nie definiują materiału.
Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD.
4. Dotyczy całej dokumentacji. Prosimy o załączenie rysunku szczegółowego, wg którego należy wykonać wylot (ściankę czołową) przepustów betonowych oraz z tworzywa sztucznego.
Projekty zakładają wykonanie pod zjazdami typowych przepustów z zakończeniem ściankowym zgodnie z załączonymi rysunkami – **Załącznik nr 2a2; Załącznik nr 2a3**. Dopuszcza się również zakończenie kołnierzowe z umocnieniem wlotu i wylotu:

- darniną w przypadku pochylenia nie większego niż 1:1.5,
 - wybrukowanie kamieniem łamanym w przypadku pochylenia większego niż 1:1.5.
5. Dotyczy całej dokumentacji. Prosimy o podanie parametrów rury przepustowych.
Pod zjazdami należy wykonać przepusty o średnicy 40 cm. Pozostałe przepusty do wymiany podane są w dokumentacji projektowej.
 6. Dotyczy dokumentacji 2A, 2B, i 2E. Prosimy sprawdzić czy w przedmiarach tych zakresów nie ma błędów ilości w pozycjach dotyczących przepustów betonowych dn600 mm i dn 1000 mm. Pozycje w każdym z przedmiarów się powtarzają i wszędzie mają identyczną ilość.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).
 7. Dotyczy dokumentacji 2H. Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych projektowanej przepompowni, separatora, wylotu dn500 oraz podanie numeru KPED wylotu.
Rysunek szczegółowy projektowanej przepompowni – **Załącznik 2h.1**; rysunek szczegółowy separatora – **Załącznik 2h2**; rysunek szczegółowy wylotu dn500 – **Załącznik 2h3**; rysunek szczegółowy z podanym numerem KPED wylotu – **Załącznik nr 2h4**.
 8. Dotyczy dokumentacji 2G (od ronda ul. Mazowiecka do rzeki) Prosimy o sprawdzenie i określenie poprawnej ilości projektowanych do realizacji separatorów oraz wylotów Dn800. Przedmiar podaje po 1 szt, zaś opis techniczny podaje 2 szt. W razie konieczności prosimy o zamieszczenie poprawnych, skorygowanych przedmiarów.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie jednego separatora oraz 541,9 m kanału z rur żelbetonowych o śr. 800 mm.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze.
 9. Dotyczy dokumentacji 2G. prosimy o sprawdzenie i określenie poprawnej ilości projektowanych do realizacji studni. Projekt i przedmiary do tego zakresu podają rozbieżne ilości. W razie konieczności prosimy o zamieszczenie poprawnych, skorygowanych przedmiarów.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie 16 sztuk studni.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze.

Pytania Wykonawcy / Odpowiedzi Zamawiającego

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo – Dzierżążnia – Kucice”

1. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Prosimy o załączenie.
Zamawiający posiada prawomocną decyzję zezwolenia realizacji inwestycji drogowej – scan decyzji - **Załącznik nr 2a.4**
2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę.
Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. W przypadku wydania decyzji ZRID uzyskanie oddzielnego pozwolenia na wycinkę drzew, w zakresie inwestycji nie jest wymagane.
3. Czyją własnością staje się materiał pochodzący z wycinki drzew. W przypadku gdy materiał staje się własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwiezienia materiału z wycinki.
Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
4. Prosimy o załączenie SST branży mostowej.
Zmodyfikowana SST branży mostowej – **Załącznik nr 2a.5**
5. Czyją własnością są materiały z rozbiórki? W przypadku gdy materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego prosimy o przedstawienie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.
Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.
6. Prosimy o zmianę SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 Nawierzchnie bitumiczne.
Zamienna obowiązująca SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT - 2014 Nawierzchnie bitumiczne – **Załącznik nr 2a.6**

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo – Strachowo – Poczernin”

1. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Prosimy o załączenie.
Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Na dzień rozpoczęcia robót Zamawiający będzie posiadać decyzje ZRID.
2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę.
Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. W przypadku wydania decyzji ZRID uzyskanie oddzielnego pozwolenia na wycinkę drzew, w zakresie inwestycji nie jest wymagane.
3. Czyją własnością staje się materiał pochodzący z wycinki drzew. W przypadku gdy materiał staje się własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwiezienia materiału z wycinki.
Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
4. Jako wyrównanie na istniejącej nawierzchni Zamawiający przewidział mieszankę AC 22P przy grubości warstwy ok 4 cm. Stosowanie mieszanki o tak dużym uziarnieniu przy jednoczesnej małej grubości warstwy prowadzi do uszkodzeń kruszywa w mieszance asfaltowej. Prosimy o zmianę mieszanki na AC 16W.
Wyrównanie istniejącej nawierzchni należy wykonać z mieszanki AC16W o grubości warstwy - 4 cm.

5. Prosimy o zmianę rur na zjazdach na rury z tworzyw sztucznych.
Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD.
6. Czyją własnością są materiały z rozbiórki? W przypadku gdy materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego prosimy o przedstawienie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.
Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo – Wojny – Wilamy”

1. Dotyczy poz. 36 d.4. Proszę o informację jaką grubość nawierzchni ścieralnej należy wykonać na przebudowywanym odcinku drogi, ponieważ przekrój normalny i opis techniczny wskazuje gr. 4 cm, natomiast w przedmiarze jest mowa o 3 cm.
Nawierzchnie ścieralną należy wykonać na przebudowywanym odcinku drogi grubości 4 cm.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze.
2. Prosimy o informację do kogo należy materiał z wycinki drzew. W przypadku gdy należy do Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca wywozu.
Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
3. Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych wykonania zjazdów.
Szczegółowy rysunek wykonania zjazdów – **Załącznik nr 2c.1.1. i Załącznik nr 2c.1.2**
4. Dotyczy poz. 48 d.6. Proszę o informację czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej czy w grubowarstwowej.
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.
5. Prosimy o informację czy wykonanie poboczy o gr. 8 cm z pospółki należy do zakresu robót Wykonawcy. Jeśli tak proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.
Wykonanie poboczy o gr 8 cm. z pospółki należy do zakresu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec”

1. Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych wykonania zjazdów.
Szczegółowe rysunki wykonania zjazdów na km od 0+090 do km 1+340 – znajdują się w Załączniku nr 2d po zmianie - TOM 2 Projekt drogowy od km 0+090 do km 1+340 SIWZ.
Szczegółowy rysunek wykonania zjazdów na km od 1+350 do km 2+900 – **Załącznik nr 2d.1.1 i Załącznik 2d.1.2.**

Szczegółowy rysunek wykonania zjazdów na km od 2+900 do km 6+650 **Załącznik nr 2d.2**

2. Prosimy o informację do kogo należy materiał z wycinki drzew. W przypadku gdy należy do Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca wywozu.
Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
3. Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórki (kruszywo z wykopu, materiały brukarskie).
Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.
4. Prosimy o informację do kogo należy materiał powstały z frezowania nawierzchni bitumicznej. W przypadku gdy należy do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
Materiały powstałe z frezowania nawierzchni bitumicznej stają się własnością Wykonawcy.
5. Prosimy o informację czy Zamawiający pozwala na jazdę po sfrezowanej nawierzchni.
Zamawiający pozwala na jazdę po sfrezowanej nawierzchni. Pod warunkiem, że pozwalają na to warunki techniczne, nie wpłynie to na jakość robót oraz że szkoda powstała z tego tytułu nie będzie podstawą roszczeń w stosunku do zamawiającego.
6. Dotyczy poz. 33 d.4. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej dla pozycji dotyczącej rozłożenia geosiatki dwukierunkowej. Proszę o wskazanie miejsca wykonania podłoża z siatki oraz szczegółu jej wykonania
Specyfikacja dot. wzmocnienia geosiatką – **Załącznik nr 2d.3**. Zakres stosowania siatki w miejscach poszerzanej nawierzchni pokazano na przekroju normalnym dotyczy odcinka od km 0+090 do km 1+340.
7. Dotyczy poz. 36 d.5. Wg specyfikacji pobocza należy wykonać z pospółki natomiast w przedmiarze jest mowa o nawierzchni z kamienia łamanego. Proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane pobocza oraz o wskazanie grubości nawierzchni.
Na odcinku przebudowywanej drogi od km 0+090 do km 1+350 należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5) o grubości 8 cm. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - umocnienia poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - **Załącznik nr 2d.4**.
Na odcinku przebudowywanej drogi od km 1+350 do km 6+650 należy wykonać pobocza z pospółki.
8. Ponieważ brak jest pełnej dokumentacji dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia dlatego prosimy o potwierdzenie, że zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez Wykonawcę.
Dokumentacja jest kompletna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

9. Dotyczy poz. 38, 39, 40 d.6. Proszę o informację czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej czy w grubowarstwowej.
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.
10. Dotyczy poz. 48 d.8. Proszę o zweryfikowanie ilości nasadzeń wskazanych w przedmiarze przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).
11. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.
Tabela robót ziemnych na km od 0+090 do km 1+340 - **Załącznik nr 2d.5**
Tabela robót ziemnych na km od 1+350 do km 2+900 - **Załącznik nr 2d.6**
Tabela robót ziemnych na km od 2+900 do km 6+650 – znajduje się w Załączniku nr 2d po zmianie - TOM 9 2+900 do 6+650 SIWZ – Projekt zagospodarowania terenu.
12. Ponieważ brak jest pełnej dokumentacji dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, dlatego prosimy o potwierdzenie że zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez Wykonawcę.
Dokumentacja jest kompletna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).
13. Prosimy o zmianę SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014
Nawierzchnie bitumiczne.
Specyfikacja techniczna na nawierzchnię na km od 0+090 do km 1+340 - **Załącznik nr 2d.7**
Specyfikacja techniczna na nawierzchnię na km od 1+340 do km 6+650 - **Załącznik nr 2d.8**

Dotyczy:

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin
Kolonia**

1. *Dotyczy ST D 04.04.00 i D 04.04.02. SST odnosi się zarówno go Katalogu Typowych Konstrukcji, jak i przywołuje normy PN-B-06714-15:1991, PN-EN 933-1:2000, oraz PN-S 06102. Normy te nie są kompatybilne prosimy o ujednoczenie norm.*
Wszystkie podane normy mogą posłużyć do określania wymaganych parametrów, jednak w celu ujednoczenia należy korzystać z aktualnego Katalogu Typowych Nawierzchni oraz aktualnych norm.
2. Prosimy o informację do kogo należy materiał z wycinki drzew. W przypadku gdy należy do Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca wywozu.
Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
3. Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórki (kruszywo z wykopu, rury betonowe, materiały brukarskie).
Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.
4. Prosimy o załączenie przekroi poprzecznych, podłużnych oraz normalnych dla przebudowywanego odcinka dróg.
Szczegółowy rysunek - Przekroje poprzeczne, podłużne oraz normalne przedstawia - **Załącznik 2e.1**
5. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.
Tabela robót ziemnych - **Załącznik nr 2e.2**
6. Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych wykonania zjazdów.
Szczegółowy rysunek wykonania zjazdów – **Załącznik nr 2e.3.1; Załącznik nr 2e.3.2; Załącznik nr 2e.3.3**
7. Prosimy o informację do kogo należy materiał powstały z frezowania nawierzchni bitumicznej. W przypadku gdy należy do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
Materiały powstałe z frezowania nawierzchni bitumicznej stają się własnością Wykonawcy.
8. Prosimy o informację czy Zamawiający pozwala na jazdę po sfrezowanej nawierzchni.
Zamawiający pozwala na jazdę po sfrezowanej nawierzchni. Pod warunkiem, że pozwalają na to warunki techniczne, nie wpłynie to na jakość robót oraz że szkoda powstała z tego tytułu nie będzie podstawą roszczeń w stosunku do zamawiającego.
9. Dotyczy poz. 16 d.2. Prosimy o informację czy zakup materiału powinien być uwzględniony w tej pozycji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).
10. Dotyczy poz. 12 d.1. Proszę o wskazanie średnicy rur przeznaczonych do rozbiórki.
Średnice rur do rozbiórki są w zakresie 40 do 60 cm.
11. Dotyczy poz. 44 d.5. Wg specyfikacji pobocza należy wykonać z pospółki natomiast w przedmiarze jest mowa o nawierzchni z kamienia łamanego. Proszę o jednoznaczne

określenie materiału z jakiego mają być wykonane pobocza oraz o wskazanie grubości nawierzchni.

Do zakresu robót Wykonawcy należy wykonanie poboczy o gr. 8cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5) gr. 8 cm. – **Załącznik 2e.4.1 i Załącznik 2e.4.2**

12. Dotyczy poz. 46, 47, 48 d.6. Prosimy o informację czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej czy w grubowarstwowej.
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.
13. Prosimy o załączenie szczegółów oraz danych technicznych dotyczących wykonania barier (długości odcinków, rozstaw, zakończenie).
Długość barier należy odczytać z rysunków w dokumentacji projektowej. Rozstaw i zakończenie zgodnie z katalogiem producenta, tak, aby spełniały wymagania ST.
14. Prosimy o informację czy wykonanie wiaty na przystanku autobusowym należy do zakresu robót Wykonawcy.
Wykonanie wiaty na przystanku autobusowym należy do zakresu robót Wykonawcy.
15. Dotyczy poz. 55 d.6. Proszę o informację z jakich materiałów mają być wykonane progi zwalniające.
Progi zwalniające mają być wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm typ HOLLAND.
16. Ponieważ brak jest pełnej dokumentacji dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia dlatego prosimy o potwierdzenie że zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez Wykonawcę. Dokumentacja jest kompletna. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).
17. Prosimy o zmianę SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 Nawierzchnie bitumiczne.
Specyfikacja techniczna na bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 - **Załącznik nr 2e.5**

Dotyczy:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo Wielkie – Arcelin

1. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Prosimy o załączenie.
Na dzień rozpoczęcia robót Zamawiający będzie posiadać decyzje ZRID.
2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę

Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. W przypadku wydania decyzji ZRID uzyskanie oddzielnego pozwolenia na wycinkę drzew, w zakresie inwestycji nie jest wymagane.

3. Czyją własnością staje się materiał pochodzący z wycinki drzew. W przypadku gdy materiał staje się własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwiezienia materiału z wycinki.

Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.

4. Jako wyrównanie na istniejącej nawierzchni Zamawiający przewidział mieszankę AC 22P przy grubości warstwy ok 4 cm. Stosowanie mieszanki o tak dużym uziarnieniu przy jednoczesnej małej grubości warstwy prowadzi do uszkodzeń kruszywa w mieszance asfaltowej. Prosimy o zmianę mieszanki na AC 16W.

Wyrównanie istniejącej nawierzchni należy wykonać z mieszanki AC16W o grubości warstwy - 4 cm.

5. Prosimy o zmianę rur na zjazdach na rury z tworzyw sztucznych.

Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD.

6. Czyją własnością są materiały z rozbiórki? W przypadku gdy materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego prosimy o przedstawienie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.

7. Prosimy o zmianę SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 Nawierzchnie bitumiczne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 - **Załącznik nr 2f.1**

Dotyczy:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku

1. Czyją własnością są materiały z rozbiórki? W przypadku gdy materiały z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego prosimy o przedstawienie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.

Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy.

2. W załączonej dokumentacji brak jest kompletnego przedmiaru branży drogowej na odcinek od ul. Mazowieckiej do DK 10. Załączony przedmiar dotyczy jedynie przebudowy w zakresie ronda na skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką. Prosimy o załączenie kompletnych przedmiarów.

Przedmiar branży drogowej przebudowy drogi od km 0+000 do km 1+450 znajduje się w – Załączniku 2g – 2.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązków skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

3. Prosimy o załączeniu przedmiaru na przebudowę oświetlenia ulicznego.

- Przebudowa oświetlenia ulicznego nie jest przedmiotem zamówienia.
4. Prosimy o załączenie przedmiaru na przebudowę sieci energetycznej.
Przedmiar na przebudowę sieci energetycznej – **Załącznik nr 2g.1**
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
5. Prosimy o załączenie przedmiaru na przebudowę sieci gazowej.
Przedmiar na przebudowę sieci gazowej – **Załącznik nr 2g.1**
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego).
6. Prosimy o załączenie przedmiaru na wykonanie Stałej Organizacji Ruchu
Przedmiar na wykonanie Stałej Organizacji Ruchu znajduje się w – Załączniku 2g – 2.
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.
7. Prosimy o załączenie przedmiaru na przebudowę wodociągu.
Przedmiar na przebudowę wodociągu – **Załącznik nr 2g.1**
Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

8. Prosimy o załączenie przedmiaru na wykonanie zieleni na odcinku od ul. Mazowieckiej do skrzyżowania z DK 10

Przedmiar na zieleni znajduje się w – Załączniku 2g-2.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązków skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

9. W załączonej dokumentacji zamieszczona jest SST na budowę Zachodniej Obwodnicy Płońska. Prosimy o załączenie SST dla przebudowy ul. Płockiej od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do skrzyżowania z DK 10.

SST przebudowy drogi od km 0+000 do km 1+450 znajduje się w – Załączniku 2g-2.

10. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Prosimy o załączenie.

Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia budowy oraz decyzji ZRID. Na dzień rozpoczęcia robót Zamawiający będzie posiadać decyzje.

11. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę

Decyzja o wycince drzew przekazana zostanie na etapie przekazania placu budowy.

12. Czyją własnością staje się materiał pochodzący z wycinki drzew. W przypadku gdy materiał staje się własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwiezienia materiału z wycinki.

Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.

13. Czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego.

Na etapie przygotowywania dokumentacji nie stwierdzono konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

14. Czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest zapewnienie nadzoru saperskiego.

Na etapie przygotowywania dokumentacji nie stwierdzono konieczności zapewnienia nadzoru saperskiego.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

15. Prosimy o zmianę SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 Nawierzchnie bitumiczne.

Specyfikacja techniczna na nawierzchnię bitumiczną zgodnie z wymogami WT-2014 - **Załącznik nr 2g.2**

Dotyczy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawskiej w Płońsku

1. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Prosimy o Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia budowy. Inwestor dokonał zgłoszenia robót.
2. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej na branżę sanitarną.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na branżę sanitarną – **Załącznik nr 2h.5**
3. Prosimy o załączenie dokumentacji wykonawczej dla branży sanitarnej i drogowej
Dokumentacja jest dokumentacją budowlaną – wykonawczą.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie ulicy na czas realizacji robót.
Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia ulicy na czas realizacji robót.
Na etapie budowy Zamawiający dopuści zamknięcie ulicy odcinkami, jednak ostateczna decyzja o dopuszczanych długościach odcinków przy zamknięciach połowkowych wynikać będzie z przedłożonego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót oraz opinii Policji.
5. Czyją własnością staje się materiał pochodzący z wycinki drzew. W przypadku gdy materiał staje się własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwiezienia materiału z wycinki.
Materiał pochodzący z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.
6. Czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego
Na etapie przygotowywania dokumentacji nie stwierdzono konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak

również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

7. Czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest zapewnienie nadzoru saperskiego.

Na etapie przygotowywania dokumentacji nie stwierdzono konieczności zapewnienia nadzoru saperskiego.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

8. Prosimy o zmianę SST na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 Nawierzchnie bitumiczne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na nawierzchnie bitumiczne zgodnie z wymogami WT -2014 – **Załącznik nr 2h.6.**

Pytania Wykonawcy / Odpowiedzi Zamawiającego

1. Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 6 pkt. 10: „Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych, stwierdzono zaistnienie którejkolwiek z poniższych sytuacji:

1) Występują Wady lub Usterki Przedmiotu umowy (...)” Wykonawca informuje, że art. 647 Kodeksu Cywilnego stanowi o zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność podpisania protokołu i odbioru robót z jednoczesnym zobowiązaniem do usunięcia w uzgodnionym terminie.

Powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007r. V CSK 99/2007) który stwierdził, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od uzależnienia podpisania protokołu odbioru od stwierdzenia braku usterek.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w przedmiotowym zakresie.

2. W związku z brakiem jednoznacznej i wyczerpującej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia na temat ilości poszczególnych kategorii podłoża gruntowego, wnosimy o uzupełnienie tej informacji, by Wykonawca mógł wycenić zakres robót wynikający z opisu rysunku nr. 3.1 Przekroje Typowe (Przebudowa drogi powiatowej nr 3076W ul. Płocka w Płońsku).

Kategorię podłoża gruntowego należy przyjąć zgodnie z opinią geotechniczną załączoną do projektu – **Załącznik nr 2g.3**

3. Prosimy o potwierdzenie, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest niewadliwa i kompletna. Zwracamy uwagę, że to Zamawiający dostarcza dokumentację projektową i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowość. Wykonawca jest jedynie zobowiązany do zgłaszania zauważanych przez siebie wad dokumentacji niezwłocznie po ich wykryciu, ale nie jest odpowiedzialny za jej prawidłowość i nie może ponosić negatywnych konsekwencji, w przypadku, gdy w trakcie realizacji ujawnią się jej braki czy błędy. Należy przypomnieć, że Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz z zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. (por. wyr. SN z 27.03.200 r., CKN 629/98). Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposobu opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić zamawiającemu. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest wykonawca. Zakres uprawnień oraz obowiązków wykonawcy określa dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytania Wykonawcy / Odpowiedzi Zamawiającego

1. W związku z obowiązkiem wypełnienia formularza JEDZ, zwracam się z pytaniem czy w części IV: kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α ? Takie ogólne oświadczenie wg. instrukcji JEDZ spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu nie może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α z części IV JEDZ.

2. Czy wykonawca zamierzający powierzyć część Zamówienia podwykonawcą, a nie mający sprecyzowanych tych podwykonawców na tym etapie także jest zobligowany do przedstawienia formularza JEDZ tych podwykonawców jak wymieniono w SIWZ rozdz. XII pkt.3?

Wykonawca zobligowany jest do złożenia JEDZ, zgodnie z postanowieniem rozdziału XII pkt 3 siwz, w odniesieniu do podwykonawców znanych na etapie składania ofert.

3. Czy formularz JEDZ można wypełnić w formie elektronicznej dostępnej na stronie podanej w instrukcji wypełniania JEDZ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter?lang=pl>, a następnie wydrukować i dołączyć do oferty? (ma on wtedy inny format niż formularz załączony do oferty)

Zamawiający wskazuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przygotowanie oferty jest wykonawca. Oferta winna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dot. Załącznik nr.2 do SIWZ pkt. 1.2, Czy przy składaniu ofert należy przedstawić zobowiązanie entomologa pod którego nadzorem mają być prowadzone prace w obszarze Natura 2000?

Przy składaniu ofert nie należy przedstawiać zobowiązań entomologa pod którego nadzorem mają być prowadzone prace w obszarze Natura 2000.

Pytania Wykonawcy / Odpowiedzi Zamawiającego

Dot. cz1 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo - Dzierążnia - Kucice". : 1.W których pozycjach przedmiaru należy uwzględnić roboty związane z remontem mostu?

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidywanych w przedmiarze).

2.Gdzie znajduje się przedmiar na roboty mostowe związane min. z :

- . rozbiórką gzymsu i izolacji starego obiektu
- . przygotowaniem i naprawą płyty zaprawami PCC
- . wykonaniem odwodnienia(sączki, dreny, studzienki)
- . wykonaniem izolacji termozgrzewalnej płyty
- . wykonaniem nowych kap żelbetowych
- . wykonaniem dylatacji
- . zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidywanych w przedmiarze).

3. W przedmiarze cz.1 umieszczono w poz. 59 d.7 barieroporęcze ochronne mostowe stalowe w ilości 22m. Z rysunków konstrukcyjnych dot. Remontu mostu (zał 2a tom 3 - rys. rzutu z góry i z boku) wynika że występują 2 barieroporęcze o dł. 15,55 m czyli łącznie 31m. Która wartość jest poprawna?

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidywanych w przedmiarze).

4. Czy jest możliwość zamieszczenia kompletnego przedmiaru obejmującego cały zakres robót koniecznych do wykonania remontu mostu?

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidywanych w przedmiarze).

5. Proszę o podanie lub dopisanie w kosztorysie pozycji krawężników z odporem wymaganych do wykonania zatoki autobusowej?

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidywanych w przedmiarze).

6. Wiata przystanku autobusowego wg. specyfikacji zamawiającego ma być zaprojektowana przez wykonawcę. Proszę o wytłumaczenie czemu w przedmiarze w poz. 71 d.10 wiata przystankowa występuje w jednostce 1,2 tony?

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób który będzie stanowił on samodzielną całość techniczno-użytkową.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji technicznej (przede wszystkim projektu budowlanego) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy do obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).

Treść wyjaśnień prowadzi do zmiany treści SIWZ - patrz Zmiana treści SIWZ Nr 2.

ZAMAWIAJĄCY

Z up **STAROSTY**
A. Górnyczyńska
mgr Agnieszka Górnyczyńska
NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
i Zamówień Publicznych